



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0378 / 2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej na wniosek :

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego
„Fire-System” Spółka Jawna L. Wnuk, A. Kuźnik**
ul. Górnicza 10
44-300 Mszana

- stwierdza, że wyrób: Gaśnica proszkowa
typ GP-6z-ABC
- produkowany przez: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sprzętu
Pożarniczego i Ochronnego „Fire-System”
Spółka Jawna L. Wnuk, A. Kuźnik
ul. Górnicza 10
44-325 Mszana
- spełnia wymagania: pkt. 7.1 zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0529/2008 z dnia 04.09.2008 r.
2. Sprawozdanie z badań Nr 4102/BC/08 z dnia 21.07.2008 r. wykonanych w Zakładzie-Laboratorium
Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP i Nr 2170/BM-3/04 z dnia 17.02.2005 r. wykonanych
w Laboratorium Środków Gaśniczych i Sprzętu Podręcznego BM-3 CNBOP
3. Certyfikat Nr TM/PED/001/2008 z dnia 07.07.2008 r. wydany przez Polski Rejestr Statków, Gdańsk
4. Rys Nr 6z-00-00 ABC z grudnia 2004 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskującego wymagań zawartych
w umowie nr 0378/DC/CNBOP/2008

Okres ważności świadectwa: od 10.09.2008 r. do 09.09.2013 r.



**DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 10 września 2008 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0378 / 2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-6z-ABC

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Zakres stosowania: | do gaszenia pożarów grupy A, B i C |
| 2. Masa całkowita: | ok. 10,5 kg |
| 3. Masa środka gaśniczego: | 6 kg |
| 4. Rodzaj środka gaśniczego: | proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA |
| 5. Czas działania: | min. 12 s |
| 6. Ciśnienie próbne zbiornika: | 25 bar |
| 7. Czynnik roboczy: | dwutlenek węgla CO ₂ |
| 8. Masa czynnika roboczego: | 120 g |
| 9. Ciśnienie robocze w temperaturze 20 °C: | 15 bar |
| 10. Zakres temperatur stosowania: | -30 ÷ 60 °C |
| 11. Minimalna skuteczność gaśnicza: | obiekt 21 A i 113 B |

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyrób powinien być oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.



DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

dr inż. Eugeniusz W. Roguski

Józefów, dnia: 10 września 2008 r.